



YANGIN ALARM SANTRALİ BAKIM TALİMATI

Doküman No	RY-YAP-TL-011
İlk Yayın Tarihi	22.10.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

Revizyon No	Tarih	Açıklama

AMAÇ	Bu talimatın amacı; Hitit Üniversitesi'ndeki yangın alarm santrali periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmektir.
KAPSAM	Bu talimat, periyodik bakımı gerektiren tüm yangın alarm santrallerinin bakımını kapsar.
SORUMLULUKLAR	Bu talimatın uygulanmasında yangın alarm sistemi bakım teknik elemanları ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur.
UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">Yangın alarm sistemlerinin devamlı faal halde bulunması temin edilecektir.Santrallerin 6 aylık bakımı yapılacak ve santralin çalışıp, çalışmadığı test edilecektir.Santraldeki zonların, detektör/detektörlerden gelecek ikaza göre de testleri ayrıca yapılacaktır.Santrallerde mevcut olan bataryalar kontrol edilerek bakımları yapılacaktır.Detektörler ve bağlantıları kontrol edilecektir.İkaz sirenleri kontrol edilerek, bakımları yapılacaktır.İtfaiye Servisine bağlı olan alarm sistemlerinin ikaz sinyalinin telefon arama modülleri ile itfaiye servisine ulaşım ulaşımadığı kontrol edilecektir.Yüklenici bakım, test ve ölçüm işleri için gerekli her türlü cihaz, yazılım, alet, takım ile yetkili personel sahip olacaktır.Sistemin normal şebeke beslemesi kontrol edilecektir.Şebeke kesilerek akü beslemesi kontrol edilecektir.Detektörlerin çalışma fonksiyonları kontrol edilecektir.Yangın alarm butonları ve kornalarını işlevini yerine getirip getirmediği test edilecektir.Her bakım ve onarımdan sonra, bakım ve onarım işlerinin sonuçları bir rapor halinde Kuruma verilecektir.

Hazırlayan
Bakım Onarım Şube Müdürü

Kontrol Eden
Birim Kalite Temsilcisi

Onaylayan
Daire Başkanı